

**Череповецкий территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области**

162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru, <http://35/rospotrebnadzor.ru/>

ПРЕДПИСАНИЕ
Об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 678 -16-2023

г. Череповец

« 26 » сентября 2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом Череповецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Лебедевой Галиной Сергеевной

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №116, ИНН 3528076638, ОГРН 1023501237803, место нахождения: Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, 125а, место осуществления деятельности: Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, 125а и предусматривает возможность проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытания, инструментального обследования, экспертизы.

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На поверхности подходов и дорожек на территории МАДОУ «Детский сад №116» имеются дефекты и ямы (около крыльца группы №1), что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В МАДОУ «Детский сад №116» отсутствует две смены наматрасников (имеется 217 штук), две смены пододеяльников (имеется 191 штука), 2 смены наволочек (имеется 261) из расчета два комплекта на списочный состав – 163 ребенка (326 штук), что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. На пищеблоке МАДОУ «Детский сад №116» для приготовления блюд используется алюминиевая кухонная посуда, неисправно холодильное оборудование (ШХ для молочной продукции, низкотемпературный холодильник для хранения мясной продукции), покрытие стола для работы с тестом выполнено не из дерева твердых лиственных пород (из нержавеющей стали), сырой цех не оборудован достаточным количеством моечного оборудования – отсутствует раковина для мытья рук персоналом, производственная раковина для первичной обработки овощей, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Моечная для мытья кухонной посуды на пищеблоке МАДОУ «Детский сад №116» не оборудована двумя производственными раковинами с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5. В МАДОУ «Детский сад №116» не проведена оценка соответствия песка из песочниц в 2022 и 2023 году требованиям гигиенических нормативов, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Поверхность полов в помещениях прачечной МАДОУ «Детский сад №116» неровная, имеются дефекты в покрытии, краска отслоилась, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. На поверхности потолка и стен в физкультурном зале, спальне группы №1 имеются следы протечек, нарушения целостности покрытия – отслаивается краска, в помещении прачечной на стенах отслаивается краска, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. На случай отсутствия централизованного горячего водоснабжения помещения МАДОУ «Детский сад №116» не обеспечены водонагревающими устройствами, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. При обследовании технического состояния вентиляции в МАДОУ «Детский сад №116» не проведены измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Нарушена целостность покрытия оконных блоков в физкультурном зале МАДОУ «Детский сад №116» - краска отслаивается, что не позволяет проводить чистку и дезинфекцию и является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. В помещении групповых групп №4 и №11 допускается использование ламп с разным светоизлучением, что не допустимо и является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. В личных медицинских книжках 14-ти сотрудников отсутствуют сведения о прививках, в 6-ти о прививках против дифтерии, в 2-х от гепатита В, в 1-й от кори, что не допустимо и является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить ровную поверхность подходов и дорожек на территории МАДОУ «Детский сад №116», устранить дефекты покрытия около крыльца группы №1 – в срок до 01.10.2024 г.
2. В МАДОУ «Детский сад №116» обеспечить наличие двух смен наматрасников пододеяльников, наволочек из расчета два комплекта на списочный состав – в срок до 01.10.2024 г.
3. На пищеблок МАДОУ «Детский сад №116» для приготовления блюд приобрести кухонную посуду из нержавеющей стали, заменить неисправное холодильное оборудование (ШХ для молочной продукции, низкотемпературный холодильник для хранения мясной продукции), приобрести стол для работы с тестом со столешницей из

деревя твердых лиственных пород, сырой цех оборудовать раковиной для мытья рук персоналом, производственной раковиной для первичной обработки овощей – в срок до 01.10.2024 г.

4. Моечную для мытья кухонной посуды на пищеблоке МАДОУ «Детский сад №116» оборудовать двумя производственными раковинами с объемом, позволяющим обеспечить полное погружение кухонной посуды – в срок до 01.10.2024 г.
5. В МАДОУ «Детский сад №116» провести оценку соответствия песка из песочниц на соответствие требованиям гигиенических нормативов – в срок до 01.10.2024 г.
6. Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие полов в помещениях прачечной МАДОУ «Детский сад №116» – в срок до 01.10.2024 г.
7. Обеспечить ровную, гладкую поверхность потолка и стен в физкультурном зале, устранить причину протечек, в спальне группы №1, с использованием материалов, допускающих уборку влажным способом и дезинфекцию – в срок до 01.10.2024 г.
8. На случай отсутствия централизованного горячего водоснабжения помещения МАДОУ «Детский сад №116» обеспечить водонагревающими устройствами – в срок до 01.10.2024 г.
9. Провести обследование технического состояния вентиляции в МАДОУ «Детский сад №116» с измерением объемов вытяжки воздуха – в срок до 01.10.2024 г.
10. Провести замену оконных блоков в физкультурном зале МАДОУ «Детский сад №116» - в срок до 01.10.2024 г.
11. В помещении групповых групп №4 и №11 МАДОУ «Детский сад №116» обеспечить использование ламп с одним спектром светового излучения – в срок до 01.10.2024 г.
12. Обеспечить внесение сведений о прививках в личные медицинские книжки сотрудников - в срок до 01.10.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №116», ИНН 3528076638, ОГРН 1023501237803, место нахождения: Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, 124а, место осуществления деятельности: Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, 124а.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, тел./факс 8(8202)579781 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «_01_» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Г. С. Лебедева
(инициалы и фамилия)

С предписание ознакомлен (а) «_26_» 09_2023 г.

И. Н. Устьян

Предписание получил (а) «_26_» 09_2023 г.

(подпись)

И. Н. Устьян
(инициалы и фамилия)